

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000, г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 78-05-09, 78-05-11

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орску и городу Новотроицку
462401, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7, тел. 22-00-34

Предписание №46/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению «Центр развития ребенка - Детский сад №125 «Лесная сказка» г. Орска»

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Орску и г. Новотроицку по пожарному надзору №46 от 16.02.2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период 13 марта 2017 года по 24 марта 2017 года проведена плановая проверка ст. инспектором ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку, капитаном внутренней службы Лавриным Сергеем Александровичем в отношении МДОАУ «Центр развития ребенка - «Детский сад №125 «Лесная сказка» г. Орска» осуществляющего свою деятельность по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 3. Космодемьянской, д. 3 совместно с заведующий МДОАУ «Детский сад №125» г. Орска Кучеренко Ольгой Александровной, с завхозом МДОАУ «Детский сад №125» г. Орска Смоляренко Еленой Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.	п. 61 ППР в РФ	07.08.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица 15-дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



ст. инспектор ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку
(должность в силу приказа о назначении инспектора)

Лаврин С.А.
(фамилия, инициалы)

24 марта 20 17 г.

Кузнецов
(подпись)

Кузнецов О.А.
(должность)

Завернуцкий
(фамилия, инициалы)

«24» марта 20 17 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием

(подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку)