

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Оренбургской области
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

460000, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Гая, 21, тел.77-90-79, факс 79-07-51. E-mail: ugps@mail.esoo.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку
462401, Россия, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, 7, тел/факс 22-00-35, E-mail: orskopn@gmail.com

Заключение № 6
о соответствии (не соответствии) объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности

в период с «10» часов «00» минут «18» апреля 2017 года по «10» часов «00» минут «19» апреля 2017 года проведено обследование документов, объекта защиты заявителя на территории, в зданиях и помещениях Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска», расположенного по адресу: 462427 Оренбургская область, г. Орск, ул. Космодемьянской, д. 3.

Вывод по результатам обследования: здания и помещения Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска» **соответствуют** обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении: образовательной деятельности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Данное заключение, выдано: Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению «Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска» (ИНН: 5614016227), юридический адрес: 462427 Оренбургская область, г. Орск, ул. Космодемьянской, д. 3.

Заместитель начальника ОНД и ПР
по г. Орску и г. Новотроицку
С.В.Шелепа



«19» апреля 2017 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000, г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 8(3532)78-05-09, 78-05-11
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Орску и городу Новотроицку
462401, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7, тел. 8(3537)22-00-35 (orskgnp@gmail.com)

Акт № 6
по результатам рассмотрения заявления

"19" апреля 2017 г.
10 часов 00 минут

г. Орск

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и
(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)
г. Новотроицку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Оренбургской области капитаном внутренней службы Лавриным Сергеем
Александровичем, в период с 10 часов 00 минут "18" апреля 2017 г. по 10 часов 00 минут "19" ап-
реля 2017 года проведено обследование документов, объекта заявителя Муниципального дошко-
льного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 125
«Лесная сказка» г. Орска».

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного(-ых) по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Космодемьянской, д. 3,
при проведении обследования присутствовали: заведующая муниципального дошкольного обра-
зовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная
сказка» г. Орска» Кучеренко Ольга Александровна.
по результатам которого установлено:

краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Музыкальный зал расположен на 2-м этаже в здании детского сада. Здание детского сада 2-х этажное общей площадью 2598,8 кв. метров, стены здания – панели Ж/Б, стены и перегородки внутренние – кирпичные, оштукатуренные, межэтажные перекрытия сборные железобетонные плиты, кровля мягкая рулонная, освещение 220В, отопление центральное, 2-ой степени огнестойкости, 1991 года постройки. Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1. Имеется подвальный этаж площадью 920,5 м², выходы из подвального этажа ведут непосредственно наружу.

Отопление центральное водяное. Освещение электрическое, осуществляется от люминесцентных ламп. Электрооборудование здания не нарушает требований правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Количество постоянно находящихся людей в здании: сотрудников 35 человека, детей 150 человек. С первого этажа имеются 5 эвакуационных выходов непосредственно наружу. Эвакуация со 2-го этажа производится по 3 лестничным клеткам типа Л1, и 3 наружным лестницам 3-го типа. Ширина эвакуационных выходов соответствует требованиям нормативных документов. Состояние путей эвакуации, а также расстояния по пути эвакуации от наиболее удаленных точек здания до выхода соответствует требованиям нормативных документов.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения, в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ. В здании детского сада имеются 16 огнетушителей типа ОП-4. Сроки эксплуатации первичных средств пожаротушения соблюдаются, ведется журнал учета первичных средств пожаротушения.

Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеется. Имеется договор на проведение технического обслуживания средств пожарной сигнализации с ООО «Строительная Монтажная компания» от 01.01.2017 года № 74/ОР. На объекте установлена станция программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг». Имеется договор на проведение технического обслуживания программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» с ООО «Служба Мониторинга Оренбуржья» от 01.01.2017 года № 2628-СМО/ТО.

Здание детского сада оборудовано внутренним противопожарным водопроводом в количестве 6 пожарных кранов, пожарные краны укомплектованы. Источником противопожарного водоснабжения являются 1 ПГ, установленный на кольцевом водопроводе диаметром 150 мм центральной водопроводной сети города Орска, расположенном по ул. Ватути-

на. 33 на расстоянии 150 метров от объекта. Указатель месторасположения пожарного гидранта имеется, подъезд к пожарному гидранту имеется.

Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности имеется, инструкция о мерах пожарной безопасности имеется, планы эвакуации при пожаре разработаны и вывешены на видных местах. Журнал противопожарного инструктажа имеется. Практические занятия по эвакуации людей на случай пожара проведены в феврале 2017 г. Противопожарный режим на территории учебного заведения соблюдается.

в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены

С Актом обследования ознакомлен:

Куржеева О.А.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия,

Куржеева
(подпись)

19 " апреля 2017 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Куржеева О.А.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы

Куржеева
(подпись)

руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя.

Вывод по результатам обследования: Здание муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад №125 «Лесная сказка» г. Орска», расположенное по адресу: г. Орск, ул. Космодемьянской, д. 3, соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.

19 " апреля 2017 г.

Обследование проводил:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



С.А. Лаврин

19 " апреля 2017 г.